Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В1	Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод							
	Водомерный узел №1 холодной воды с обводной линией,	Серия 5.901-1, вып.0			компл.	1		
	в том числе:							
	- Счетчик холодной воды крыльчатый с импульсным выходом ø15	СХд-15		ОАО "Водоприбор"	шт	1	0,5	
	- Манометр показывающий МП100ПЛ-1,6МПа	ГОСТ 2405-88			шт	1	0,92	
	- Кран трехходовой ø15	11Б 18бк			шт	1	0,26	
	- Кран шаровый проходной муфтовый ø15	11Б 27п1			шт	1	0,15	
	- Дисковый затвор ø80 Р=1,0МПа	VP 80-1,0		"TECOFI"	шт	4	4,9	
	- Дисковый затвор с электроприводом ø80 Р=1,0МПа	VP 80-1,0 с электроприводом		"TECOFI"	шт	1	13,3	
	- Фильтр магнитный фланцевый ø80	ФМФ-80		ОАО "Водоприбор"	шт	1	20,5	
	- Трубопровод из стальных водогазопроводных оцикованных труб	ГОСТ 3262-75*						
	ø15				м	1,0	1,28	
	ø80				м	3,5	8,34	
	Соединение ПЭ/сталь ПЭ100 SDR17 ø90/89			ООО "Техстрой РП"	шт	1		

Примечание

1. Дробью обозначено: в числителе - общее количество труб, в знаменателе - трубы прокладываемые в теплоизоляции.

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Стариков			
Разраб.		Колотыгина			
Проверил		Стряпунина			
Н.контр.		Лядов			

РНФ 14-29-00172-1-ВК.С

Здание с испытательным стендом по адресу: г.Пермь, ул. Академика Королева, 1

Здание с испытательным стендом	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	6
Спецификация оборудования, изделий и материалов	ИМСС УрО РАН		

Формат А3